

Veröffentlichungsdaten

§23c Abs. 4 Nr. 1-5 EnWG

Stand 31.12.2025

Länge des Gasnetzes (inkl. HA)	
Hochdruck	5,31 km
Mitteldruck	47,08 km
Niederdruck	58,75 km

Länge der Hochdruckleitungen (inkl. HA)		
Leitungsdurchmesserklasse A	(Nennweite DN: $x \geq 1.000$ mm)	0,00 km
Leitungsdurchmesserklasse B	(Nennweite DN: $700 \leq x < 1.000$ mm)	0,00 km
Leitungsdurchmesserklasse C	(Nennweite DN: $500 \leq x < 700$ mm)	0,00 km
Leitungsdurchmesserklasse D	(Nennweite DN: $350 \leq x < 500$ mm)	0,00 km
Leitungsdurchmesserklasse E	(Nennweite DN: $225 \leq x < 350$ mm)	0,00 km
Leitungsdurchmesserklasse F	(Nennweite DN: $110 \leq x < 225$ mm)	4,74 km
Leitungsdurchmesserklasse G	(Nennweite DN: $x < 110$ mm)	0,58 km

Entnommene Jahresarbeit durch Weiterverteiler und Letztverbraucher	
entnommene Jahresarbeit	123.580.616 kWh
bzw. aus d-Brennwert	10.759.475 m ³

Anzahl der Ausspeisepunkte	
Hochdruck	2 Stk
Mitteldruck	618 Stk
Niederdruck	1.483 Stk

Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen	
zeitgleiche Jahreshöchstlast	42 MW
bzw.	3.698 m ³ /h
Zeitpunkt des Auftretens	18.2.25 9:00 Uhr

Ein- und Ausspeisedifferenzen	
positiv	3.732.455 kWh
negativ	-3.732.455 kWh
Pmax Band	3.970 kW
Pmin Band	-3.015 kW

Ein- und Ausspeisedifferenzen	positiv	negativ
Januar	921.658	-144.994 kWh
Februar	346.224	-215.178 kWh
März	266.836	-348.929 kWh
April	127.390	-329.928 kWh
Mai	14.095	-826.671 kWh
Juni	15.018	-200.252 kWh
Juli	6.393	-290.579 kWh
August	7.570	-343.031 kWh
September	6.012	-541.030 kWh
Oktober	598.357	-192.010 kWh
November	565.946	-204.287 kWh
Dezember	856.956	-95.565 kWh
Jahr 2025	3.732.455	-3.732.454 kWh